

Maßnahmenkatalog Löschwasser Dassow

Maßnahmen-Katalog zum Löschwasserprotokoll der Stadt Dassow vom 15.08.2020, erstellt in der Mokwi-Ausschuss-Sitzung am 22.09.2020

Erläuterungen

	Prüfauftrag an das Amt Schönberger Land
	Private Maßnahme, von den jeweiligen Eigentümer*innen/Interessent*innen durchzuführen
	Vertagung auf nächste Ausschuss-Sitzung, um den Wehrführer als Experten zu befragen.
	in Arbeit
	Maßnahme

Nr.	Ortsteil	FNP-Bez.	Maßnahmen	Anmerkung
1	Schwanbeck	Mischgebiet	Es ist mit dem Zweckverband zu klären, ob ein zweiter Hydrant im hinteren Drittel eingerichtet werden kann. Alternativ sind die Eigentumsverhältnisse, die Zuwegbarkeit und die Leistungsfähigkeit des ehemaligen Löschteiches zu Prüfen.	Prüfauftrag, kurzfristig Prüfauftrag, kurzfristig
2	Benkendorf	Außenbereich	Privater Teich: Leistungsfähigkeit prüfen. Wenn ja: Erreichbarkeit und Aufstellungsfläche über angrenzende landwirtschaftl. Fläche klären. Wenn ok: Vertragl. Regelung mit den Eigentümer*innen bezgl. Wartung/Frostfreiheit	Warten auf o.g. Prüfung
3	Johannstorf	Wohngebiet	Errichtung alternative Löschwasser-Entnahmestelle (Brunnen oder Zisterne)	Hohe Priorität: Maßnahme planen, kurzfristig Maßnahme durchführen, mittelfristig
4	Volkstorf	Außenbereich	Löschwasser-Entnahmestelle einrichten	Maßnahme planen, langfristig
5	Pötenitz	Wohngebiet/ Sondergebiet	Teiche: Eigentumsverhältnisse klären, Löschwasser-Entnahme klären B-Plan Nr. 2: Löschwasser-Versorgung sicherstellen	Prüfauftrag, kurzfristig Zuständigkeit: SWB-Ausschuss
		Außenbereich	Ortseingang: Brunnenlösung	
6	Feldhusen	Wohngebiet	Löschteich freischneiden frostfreie Entnahmestelle (Brunnenringe und Saugrohr) einrichten Aufstellfläche: Eigentumsverhältnisse klären	Maßnahme durchführen, kurzfristig Maßnahme durchführen, mittelfristig Prüfauftrag, kurzfristig
7	Rosenhagen	Wohngebiet/ Sondergebiet	B17: Aufstellfläche der Zisterne DIN gemäß durch Eigentümer herstellen lassen, sonst nicht übernehmen Prüfen, ob der Dorfteich als Löschteich dienen soll. Wenn ja, freischneiden und Aufstellfläche im Norden erstellen B21: Aufstellfläche regelmäßig pflegen (LGE) Durch die enge Bebauung mit reetgedeckten Häusern besteht ein erheblicher Mehrbedarf an Löschwasser Bitte prüfen, ob die Hydrantenstandorte noch aktuell sind.	Prüfauftrag, kurzfristig Prüfauftrag, kurzfristig Warten auf o.g. Prüfung kurzfristig (bitte LGE benachrichtigen) Mit Daniel Selzer klären Amt/Zweckverband
8	Barendorf	Wohngebiet/ Sondergebiet	Instandsetzung des Dorfteichs: Freischneiden, Entschlammung, Einrichtung einer frostfreien Löschwasser-Entnahmestelle Alternativ: Brunnenlösung prüfen	in Arbeit Prüfauftrag, kurzfristig

Maßnahmenkatalog Löschwasser Dassow

9	<b>Wieschendorf</b>	Wohngebiet/ Mischgebiet	mit dem Zweckverband klären, ob ein Hydrant an der Kreuzung eingerichtet werden kann große Teiche auf dem Gutsgelände: Abstimmung mit dem Eigentümer	Prüfauftrag, kurzfristig Prüfauftrag, kurzfristig
10	<b>Kaltenhof</b>	Wohngebiet/ Mischgebiet	Höhe Brennerieweg Nr.15 liegt ein Hydrant, der im Flexgis nicht enthalten ist. Dieser ist zu prüfen und ggf. in den Vertrag mit aufzunehmen.	Prüfauftrag Amt/Zweckverband
11	<b>Flechtkrug</b>	Außenbereich	Der ehemalige Mühlenteich ist bereits stark zugelandet. Eine langfristige Nutzung als Löschwasserentnahmestelle ist daher fraglich. Alternativen sollten rechtzeitig geprüft werden	Mit Daniel Selzer klären
12	<b>Prieschendorf</b>	Außenbereich	Es sollte, obwohl es als Außenbereich definiert ist, eine alternative Löschwasserentnahmestelle errichtet werden.	Mit Daniel Selzer klären
13	<b>Lütgenhof</b>		Vertragliche Sicherung Löschwasser-Entnahmestelle an der Stepenitz	Prüfauftrag, kurzfristig
14	<b>Tankenhagen</b>	Wohngebiet	Teich in Ortsmitte ist nicht als Löschwasserteich eingerichtet und stark zugewachsen. Alternativ ist hier eine Brunnenentnahme-Lösung zu prüfen	Prüfauftrag: Welche Variante macht Sinn?
15	<b>Groß Voigtshagen</b>		Errichtung einer frostfreien Löschwasser-Entnahmestelle ist erforderlich. Hierzu bedarf es der Abstimmung und vertraglichen Regelung mit dem Eigentümer.	Prüfauftrag, mittelfristig