

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf
vom 03.08.2021

Top 5 Beratung zur Reaktivierung des Löschwasserteiches in Wahrsov

Der Ausschussvorsitzende, Herr Arnold, erläutert den Bestand des Löschwasserteiches in Hof Wahrsov. Es ist eine starke Verlandung mit umgefallenen Bäumen im Teich zu verzeichnen. Die Kapazität der im Bereich Hof Wahrsov vorhandenen Löschwasser-hydranten (Trinkwasser) ist rechnerisch am Limit. Bei einem weiteren Bedarf an Trinkwasser durch bauliche Erweiterungen können dann im Brandfall nicht mehr die benötigten Wasser-mengen zur Verfügung gestellt werden. Eine Reaktivierung des Feuerlöschteiches für eine zukünftige Sicherstellung von Löschwasser ist dringend notwendig. Der Umfang für die baulichen Leistungen zur Reaktivierung wird auf 100 T€ geschätzt.

Beschluss:

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf empfiehlt der Gemeindevertretung zur Sicherstellung von Löschwasser im Wohngebiet Hof Wahrsov die Reaktivierung des dort vorhandenen Feuerlöschteiches. Bei der Projektbearbeitung im Amt ist die Möglichkeit auf Fördergelder, auch im Hinblick des Ausbaues des vorhandenen gemeindlichen Weges zum See, zu überprüfen. Für die Planungs- und Bauleistungen sind 100 T€ in den Haushalt 2022 einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
4	0	0