

## eMail

---

**Betreff:** FA 25.01.24 17.01.2024 20:51:55  
**An:** "Sebastian Busse" <s.busse@stadt-schoenberg.de>  
**Von:** f.oeser@stadt-schoenberg.de  
**Priorität:** Normal  
**Anhänge:** 0

Hallo Sebastian,

Wie bekannt, kann ich leider am 25.01.24 nicht teilnehmen.

Zum TOP7.1 (4/1495/2023) sollte vor Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Zweckverband bitte unbedingt noch das Feedback der Feuerwehr eingeholt werden, inwiefern die bisherigen Vertragshydranten noch für den Ernstfall sinnvoll sind bzw. ob weitere oder andere Bestandshydranten aufgenommen werden müssen.

Es sind nämlich nicht alle Hydranten, Vertragshydranten!!!

Ich bitte darum dies am Sitzungsabend zu thematisieren und ggf. protokollarisch zu dokumentieren.

Danke und Gruß  
Felix

**Amt Schönberger Land**

Donnerstag, 18.01.2024

Sehr geehrter Herr Oeser und sehr geehrter Herr Busse,

hiermit möchte ich mich auf Ihre E-Mail vom 17.01.2024 beziehen.  
Ich habe bezüglich Ihrer Nachricht mit Frau Koch aus dem FB IV gesprochen  
und sie hat mir zu dem Thema auch eine E-Mail gesendet.  
Den Auszug leite ich Ihnen hiermit weiter:

**Ich, 18.01.2024:**

"Hallo Silvana,

*anbei sende ich dir mal die E-Mail von Herrn Oeser weiter. Ich hab am 25.01.2024 Sitzung Finanzausschuss Schönberg.  
Müssen wir da unsererseits tätig werden und die FFW befragen?*

*Magst du mich mal bitte anrufen wenn du Zeit hast?  
VG Kathrin"*

**Antwort von Frau Koch, 18.01.2024**

*"Hallo Kathrin,  
die Anzahl der Vertragshydranten ist nicht vertraglich fixiert. Ich kann mich zu jedem Zeitpunkt an den ZVG wenden und  
Hydranten, die noch nicht als Löschwasserhydranten vertraglich gebunden sind, in den Vertrag mit aufnehmen lassen. Ebenso  
kann ich sagen, wenn Hydranten nicht mehr zu Löschwasserzwecken benötigt werden, weil z.B. eine Zisterne gebaut wurde und  
entsprechende überflüssige Hydranten dann aus dem Vertrag herausnehmen lassen.  
Der Vertrag regelt die Gestattung der Hydrantennutzung, den Umgang mit den Anlagen und die Rechte und Pflichten der  
Gemeinde bzw. FFW sowie die Kosten für die Hydrantennutzung. Die Anpassung der Kosten für die Hydrantennutzung ist im  
Wesentlichen der ausschlaggebende Punkt für die Vertragsanpassung gewesen.*

*Gerne kann die aktuelle Anzahl der Hydranten gemeinsam mit der FFW und mir abgestimmt und über den ZVG angepasst  
werden. Ggf. kann dies im Rahmen einer Löschwasserschau erfolgen.*

*Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag*

*S. Koch"*

Anbei sende ich Ihnen die Löschwasserübersicht der Stadt Schönberg.

.Frau Koch hat mir weiterhin mitgeteilt, dass es sich bei den roten Punkten um Vertragshydranten handelt,  
die gelben Punkte derzeit keine Vertragshydranten darstellen - jedoch zum Teil als Vertragshydranten genutzt werden können  
und die blauen Punkte Hydranten darstellen, die NICHT als Hydrant zur direkten Wasserentnahme im Bandfall genutzt werden  
können.

Sollten Hydranten an Stellen benötigt werden, die in der Karte bisher nicht eingezeichnet sind, so kann auf Antrag durch die  
Stadt/das Amt beim Zweckverband geschaut werden, an welcher Stelle ein neuer Hydrant gebaut werden kann. Der Bau kann  
nur durch den Zweckverband genehmigt und durchgeführt werden und kostet ca. 5.000 € pro Hydrant.

Wenn Sie dazu noch weitere Fragen haben, können Sie mich oder Frau Koch auch gerne unter der  
038828 330 1412 telefonisch erreichen

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Kathrin Wrobel

---



Am Markt 15  
23923 Schönberg



Tel 038828 330-1213  
Fax 038828 330-2213



E-Mail [k.wrobel@schoenberger-land.de](mailto:k.wrobel@schoenberger-land.de)  
Web <https://schoenberger-land.de>

Diese E-Mail enthält vertrauliche Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

Denken Sie an unsere Umwelt - bevor Sie diese E-Mail drucken!

To: f.oeser@stadt-schoenberg.de  
s.busse@stadt-schoenberg.de  
Cc: s.koch@schoenberger-land.de  
kappeldirk4@gmail.com

**Anhänge**

Löschwasserrübersicht Stadt Schönberg(0).pdf

3.508.942 Bytes

18.01.2024 17:31:57

### Legende

- gelber Punkt = kein Vertragshydrant, da z.B. Spülhydrant des ZVG oder Leistung unter  $48\text{m}^3/\text{h}$  für 2h oder nicht erforderlich da alternative Löschwasserequelle vorhanden
- blauer Punkt = Vertragshydrant, ABER Leistung kleiner als  $48\text{m}^3/\text{h}$ ; damit nur Nutzbar als Füllhydrant für Tankwagen oder Zisterne o.ä., jedoch nicht zur direkten Wasserentnahme im Brandfall, da Wasserleitung zu gering dimensioniert ("Einbruchgefahr")
- roter Punkt = Vertragshydrant mit mindestens  $48\text{m}^3/\text{h}$  für 2h. Zur Sicherung des Grundschutzes geeignet.
- ★ blauer Stern = Zisterne
- ▲ grünes Dreieck = Löschwasserteich

