

4/0040/2024

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratungsverlauf

Übersicht

<i>Gremium</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beschlussart</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen der Stadt Dassow (Vorberatung)	10.10.2024	geändert beschlossen
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)	29.10.2024	geändert beschlossen
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)	12.11.2024	

Ausführlicher Beratungsverlauf

10.10.2024

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen der Stadt Dassow

Wortprotokoll:

Herr Fenner vertritt die Meinung, dass auch dieser TOP eher Thema des MOKWi-Ausschusses ist, da auch hierüber die Löschwasserschauen stattfinden.

Herr Matzke sieht diesen Fall eher aus der baulichen Absicht, da die Löschwasserstelle existiert und baulich versetzt werden soll.

Daher ergeht der Vorschlag, zukünftig sich überschneidende Themen in beiden Ausschüssen (SWB und MockWi) zu behandeln.

Herr Fenner berichtet zum Sachverhalt.

Beschluss:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen empfiehlt:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt:

1. Zur Verbesserung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung soll im OT Feldhusen die Löschwasserentnahmestelle am Teich hergestellt werden.
2. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2025 unabhängig von Fördermitteln abzubilden.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, Fördermittel einzuwerben.
4. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter erteilen die jeweils erforderlichen Zuschläge für die Umsetzung der Maßnahme.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
5	0	0

29.10.2024

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Dassow

Wortprotokoll:

Herr Kuhfuß erläutert die Beschlussvorlage und setzt ergänzend aus der Empfehlung des Bauausschusses dazu, dass aus Dringlichkeitsgründen auf eine Förderung verzichtet werden sollte und die Maßnahme ohne weitere Verzögerung ausgeführt wird.

Beschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt:

Die Stadtvertretung Dassow beschließt:

1. Zur Verbesserung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung soll im OT Feldhusen die Löschwasserentnahmestelle am Teich hergestellt werden.
2. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2025 abzubilden.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend Fördermittel einzuwerben.
4. Der Bürgermeister erteilt die jeweils erforderlichen Zuschläge für die Umsetzung der Maßnahme.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
5	0	0

12.11.2024

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Dassow

Wortprotokoll: