

Beschlussauszug

4/0144/2025

aus der

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr,
Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg
vom 14.01.2025

Top 12 Palmberghalle Schönberg, Sanierung der Sporthallenbeleuchtung

Der Ausschuss favorisiert, in der Halle lediglich die Leuchtmittel in den Lampenkörpern zu tauschen. Dies sei auch in anderen Hallen erfolgreich umgesetzt worden.

Herr Eggert habe ein Angebot für den Austausch der Leuchtmittel in den vorhandenen Lampenkörpern der Hallenbeleuchtung angefordert. Eine CE-Zertifizierung sei zugesichert.

Das Angebot werde dem Amt, Herrn Selzer, vorgelegt.

In den Nebenräumen, Fluren und im Foyer sei ein Austausch von Leuchtmitteln nicht möglich, da für diese Lampen auf dem Markt nichts (mehr) angeboten werde. Dort müssten die gesamten Leuchten erneuert werden. Umstellung über Förderung?

In den WC's sei ein Austausch der Leuchtstoffröhren möglich.

Die Beschlussvorlage wird zurückgestellt.