

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Selmsdorf	Vorlage-Nr:	VO/3/143/2006	- Fachbereich III		
	Status:	öffentlich			
	Sachbearbeiter:	S.Strehl			
	Datum:	12.10.2006			
	Telefon:	038828/330-151			
	E-Mail:	S.Strehl@schoenberger-land.de			
Löschwasserversorgung Zarnewenz					
Abstimmung:					
Beratungsfolge		TOP	Ja	Nein	Enth.
12.10.2006	Gemeindevertretung Selmsdorf				

Sachverhalt:

Bei einer Vorortbegehung wurde der Standort der Variante 2 Löschwasserzisterne im Unterdorf“ als ungünstig gesehen, weil er zu weit vom Oberdorf entfernt sei. Damit hat sich der Bauausschuss in seiner Sitzung vom 7.9.06 befasst und mit Herrn Falkenberg von Ingenieurbüro Warninck und Viebrock GmbH erörtert. Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss vom 6.4.2006 aufzuheben. Der neue Standort auf dem Flurstück 65 des Landes M-V muss geprüft werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, auf Empfehlung des Bauausschusses:

1. den gefassten Beschluss vom 6.4.2006 aufzuheben und den Zisternenstandort in das Oberdorf, Flurstück 65 zu verlegen.

Oder

2. den gefassten Beschluss vom 6.4.2006 aufzuheben und die Teichsanierung zum Löschwasserteich zu veranlassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel für den Bau der Zisterne stehen im Haushalt unter 34.1300.9401 zur Verfügung.

S.Strehl
SB

A.Kopp
FBL

F.Lehmann
LVB